



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ  
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

юридический адрес: 107031, Москва, ул. Рождественка, д.5/7;  
почтовый адрес: 236010, г. Калининград, проспект Победы, д. 61, телефон: 8 (4012) 579-600, факс: 8 (4012) 579-601;  
E-mail: [kaliningrad@cntr.gosnadzor.ru](mailto:kaliningrad@cntr.gosnadzor.ru), <http://www.cntr.gosnadzor.ru>

**ПРЕДПИСАНИЕ № 8.1-0061пл-П/0040-2017  
об устранении выявленных нарушений**

г. Калининград

21 февраля 2017 года.

Выдано Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению города Калининграда «Детский сад № 124» (далее- МАДОУ д/с № 124)  
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

По адресу (месту нахождения) юридического лица: 236005, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Печатная, д. 43

По результатам проведения плановой выездной проверки с целью устранения  
(плановой/ внеплановой)

Выявленных нарушений обязательных требований по энергоэнергетике, энергосбережению и повышению энергетической эффективности, отраженных в акте проверки от 20.02.2017 № 8.1-0061пл-А/0040-2017

(дата, номер акта проверки)

На основании ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» МАДОУ д/с № 124  
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

предписывается устранить следующие нарушения обязательных требований в установленные сроки:

- Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом от 19.02.2016 № 74н Минтруда России; зарег. Минюстом 13.04.2016 рег. № 417813 (далее – ПОТЭУ);
- Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Минэнерго России Приказ от 13.01.03 №6, зарегистрированы Минюстом России рег. № 4145 от 22.01.2003 (далее – ПТЭЭП)
- Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ББК 31.29н, утв. приказом Минэнерго России от 30.06.2003. № 261 (далее – ИПИСЗ)

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Сроки
1.	Отсутствуют общие схемы электроснабжения, составленные по Потребителю.	Пункт 1.8.2. Правил технической эксплуатации электроу-	21.05.2017



№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Сроки
		тановок Потребителей (ПТЭ-ЭП)	
2.	Изменения в электроустановке ВРУ 0,4 кВ, выполненные в процессе эксплуатации, не отражаются на схемах и в чертежах за подписью ответственного за электрохозяйство с указанием его должности и даты внесения изменений	Пункт 1.8.3. Правил технической эксплуатации электроустановок Потребителей (ПТЭ-ЭП)	21.05.2017
3.	Распорядительным документом организации не определен порядок хранения технической документации.	Пункт 1.8.1. Правил технической эксплуатации электроустановок Потребителей (ПТЭ-ЭП)	21.05.2017
4.	Отсутствуют акты разграничения сетей наружного освещения по имущественной (балансовой) принадлежности.	Пункт 1.8.1. Правил технической эксплуатации электроустановок Потребителей (ПТЭ-ЭП)	21.05.2017
5.	Отсутствует заземление металлических корпусов электрического оборудования прачечной.	Пункт 2.7.6. Правил технической эксплуатации электроустановок Потребителей (ПТЭ-ЭП)	21.05.2017
6.	Отсутствует паспорта заземляющих устройств электроустановки опор наружного освещения.	Пункт 2.7.15. Правил технической эксплуатации электроустановок Потребителей (ПТЭ-ЭП)	21.05.2017
7.	В организации отсутствуют паспорта кабельных линий КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-422 к ВРУ здания организации.	Пункт 2.4.15. Правил технической эксплуатации электроустановок Потребителей (ПТЭ-ЭП)	21.05.2017
8.	Ответственный за электрохозяйство, генеральный директор ООО «Электроплюс» (Литовченко Н.В.) не прошел внеочередную проверку знаний от организации МАДОУ д/с № 124	Пункт 1.4.23. Правил технической эксплуатации электроустановок Потребителей (ПТЭ-ЭП)	21.05.2017
9.	Заместитель ответственного за электрохозяйство, мастер ООО «Электроплюс» (Федотов И.Ю.) не прошел внеочередную проверку знаний от организации МАДОУ д/с № 124.	Пункт 1.4.23. Правил технической эксплуатации электроустановок Потребителей (ПТЭ-ЭП)	21.05.2017
10.	Лицо, оперативно-ремонтный персонал ООО «Электроплюс» (Пуртов А.Б.), не прошел внеочередную проверку знаний от организации МАДОУ д/с № 124	Пункт 1.4.23. Правил технической эксплуатации электроустановок Потребителей (ПТЭ-ЭП)	21.05.2017
11.	Не назначен распорядительным документом организации ответственный за электрохозяйство МАДОУ д/с № 124	Пункт 1.2.3. Правил технической эксплуатации электроустановок Потребителей (ПТЭ-ЭП)	21.05.2017
12.	Не назначен распорядительным документом организации ответственный за безопасное	Пункт 44.7. Правил по охране труда при эксплуатации элек-	21.05.2017




№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Сроки
	состояние переносного электрического инструмента и вспомогательного оборудования МАДОУ д/с № 124	троустановок (ПОТЭУ)	
13.	На дверце ВРУ-0,4 кВ отсутствуют надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование	Пункт 2.2.20. Правил технической эксплуатации электроустановок Потребителей (ПТЭ-ЭП)	21.05.2017
14.	В помещении учреждения с внутренней стороны дверцы щита силового (ЩС-1) отсутствует однолинейная схема.	Пункт 2.12.5. Правил технической эксплуатации электроустановок Потребителей (ПТЭ-ЭП)	21.05.2017
15.	В организации отсутствует перечень технической документации для электроустановок.	Пункт 1.2.2. Правил технической эксплуатации электроустановок Потребителей (ПТЭ-ЭП)	21.05.2017
16.	В организации не разработан план мероприятий по повышению надежности и безопасности электроснабжения	Пункт 1.5.3. Правил технической эксплуатации электроустановок Потребителей (ПТЭ-ЭП)	21.05.2017
17.	В организации плакаты и знаки безопасности не соответствуют стандартам.	Пункт 2.18.2. Инструкции по применению и испытанию средств защиты (ИСПИЗ)	21.05.2017
18.	В помещении ВРУ, отсутствуют надписи с указанием номинального тока автоматических выключателей и наименования электроприемников на схеме.	Пункт 2.12.5. Правил технической эксплуатации электроустановок Потребителей (ПТЭ-ЭП)	21.05.2017
19.	В помещении варочного цеха с внутренней стороны дверцы щита отсутствует однолинейная схема, надписи с указанием номинального тока автоматических выключателей и наименования электроприемников	Пункт 2.12.5. Правил технической эксплуатации электроустановок Потребителей (ПТЭ-ЭП)	21.05.2017
20.	Отсутствуют надписи с указанием назначения присоединений и их диспетчерское наименование в ЩО-1, ЩО-2.	Пункт 2.2.20. Правил технической эксплуатации электроустановок Потребителей (ПТЭ-ЭП)	21.05.2017
21.	В организации отсутствует разработанная инструкция по оперативному управлению, ведению оперативных переговоров и ликвидации аварийных режимов с учетом специфики организации (с АО «Янтарьэнерго»).	Пункт 1.5.20. Правил технической эксплуатации электроустановок Потребителей (ПТЭ-ЭП)	21.05.2017
22.	В организации отсутствует разработанная инструкция по оперативному управлению электросетями наружного освещения и ликвидации аварийных режимов.	Пункт 1.5.20. Правил технической эксплуатации электроустановок Потребителей (ПТЭ-ЭП)	21.05.2017

Предложенные мероприятия являются обязательными. В случае несогласия с предложенными мероприятиями или сроками их выполнения Вы имеете право в течение 15-дневного срока с даты получения настоящего предписания в письменной форме представить в Центральное управление Ростехнадзора возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений.

За невыполнение в срок законного предписания Центрального управления Ростехнадзора законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность, предусмотренная ч.1 и 11 ст. 19.5. КоАП РФ.

О выполнении настоящего предписания в срок до 21.05.2017 уведомить Центральное управление Ростехнадзора.

Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Калининградской области  
Центрального управления Ростехнадзора



А.Е. Архипов

Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен:

Заведующий Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением города Калининграда «Детский сад № 124» Бортник Наталья Викторовна на основании приказа Комитета по образованию Администрации ГО «г. Калининград» от 09.10.2009 № 38-п

“ 21 ” февраля 20 17 г.

