



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление МЧС России по Калининградской области

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: 52-91-01, E-Mail: mchs39@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: 52-92-01, E-Mail: ugpn@yandex.ru

**Предписание № 95/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда -
детский сад № 124

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица - правообладателя объекта защиты и (или) территории (земельного участка))

Во исполнение распоряжения

ОНД и ПР Московского района городского округа «Город Калининград» УНД и ПР ГУ МЧС
России по Калининградской области от 02.10.2017 года № 95

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

в период с 09 октября 2017 года по 01 ноября 2017 года Кононовым Артуром Алексеевичем
старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Московского
района городского округа «Город Калининград» управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Калининградской области
проведена плановая выездная проверка объекта защиты – здания детского сада № 124
расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Печатная, 43.

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

совместно с:

Бортник Натальей Викторовной – заведующим МАДОУ д/с № 124

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только при выполнении)
1	2	3	4	5
1.	Ширина лестничного марша	п.3 ст. 4 Техническое регулирование в области	01.10.2018	

	составляет менее 1,35м;	пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.5.2.5. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» - Ширина лестничного марша в зданиях должна быть не менее ширины выхода на лестничную клетку с наиболее населенного этажа, но не менее 1,35 м. Промежуточная площадка в прямом марше лестницы должна иметь глубину не менее 1 м. Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша.		
2.	Не представлены документы подтверждающие предел огнестойкости несущих строительных конструкции лестничного марша;	Федеральный закон от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статья 58. Огнестойкость и пожарная опасность строительных конструкций 1. Огнестойкость и класс пожарной опасности строительных конструкций должны обеспечиваться за счет их конструктивных решений, применения соответствующих строительных материалов, а также использования средств огнезащиты. 2. Требуемые пределы огнестойкости строительных конструкций, выбираемые в зависимости от степени огнестойкости зданий и сооружений, приведены в <u>таблице 21</u> приложения к настоящему Федеральному закону.	01.10.2018	
3.	Помещения пищеблока не выделены противопожарными перегородками 1-го типа;	п.3 ст. 4 Техническое регулирование в области пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.5.2.6. СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" Предусматриваемые в составе объектов классов Ф1.1 и Ф1.2 пищеблока, а также части зданий, группы помещений, либо отдельные помещения производственного, складского и технического назначения (прачечные, гладильные, мастерские, кладовые, электрощитовые т.д.), за исключением помещений категорий В4 и Д, следует выделять противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости - перекрытиями 2-го типа).	01.10.2018	
4.	Не проводятся регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту противопожарных дверей;	п. 63 Правил противопожарного режима РФ (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме») - руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводоизготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем	01.10.2018	

		противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией);		
5.	На первом этаже ширина горизонтального участка пути эвакуации (общий коридор) составляет менее 1,2м;	п.3 ст. 4 Техническое регулирование в области пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.5.1.1. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» - Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов в свету должна быть не менее 1,2 м - для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться из помещений более 15 чел.	01.10.2018	
6.	Ширина эвакуационных выходов из помещений групповых ячеек №№ 1,10,3,5,6,7,2,8,9,4 составляет менее 1,2 м.;	п.3 ст. 4 Техническое регулирование в области пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.5.2.14. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» - Ширина эвакуационных выходов из помещений должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 15 чел.	01.10.2018	
7.	Из помещения групповой ячейки № 4 не предусмотрено ограждение высотой не менее 1,2м с перилами;	п.3 ст. 4 Техническое регулирование в области пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.4.3.4. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» - Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее: 0,7 м - для проходов к одиночным рабочим местам; 1,0 м - во всех остальных случаях. В любом случае эвакуационные пути должны быть такой ширины, чтобы с учетом их геометрии по ним можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком. В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6. При высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения высотой не менее 1,2 м с перилами.	01.10.2018	
8.	Из помещения лестничной клетки выход на кровлю здания выполнен не в противопожарном исполнении, а именно: не выделен противопожарным люком 2-го типа;	п.3 ст. 4 Техническое регулирование в области пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.7.7. СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" - В зданиях и	01.10.2018	

		сооружения классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой не более 15 метров допускается устройство выходов на чердак или кровлю с лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа размером 0,6 х 0,8 метра по закреплённым стальным стремянкам.		
9.	Отделка стен в помещениях групповых ячеек № 6 (спальня), №2 (игровая, спальня), покрытие пола №7 (спальня), №2 (спальня), №8 (спальня), №4 (спальня), №1 (раздевалка), а также в помещении спортивного зала применены материалы с неопределёнными показателями класса пожарной опасности.	п.7 статьи 134 Федерального закона от 22.07.2008 ФЗ -№ 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - в спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.	01.10.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном (внесудебном) порядке, установленном главой V Административного регламента МЧС России исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утверждённого приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644, или в суд.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Кононов Артур Алексеевич, старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Московского района городского округа «Город Калининград» управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Калининградской области

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (их) проверку)

«01» 11 2017 г.



Предписание для исполнения получил:

Кувекина Валентина Ивановна – и.о. заведующего МАДОУ д/с № 124

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

(подпись)

«01» 11 2017 г.