



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

юридический адрес: 107031, Москва, ул. Рождественка, д.5/7;
почтовый адрес: 236022, г. Калининград, ул. Носова, д. 1-3, телефон: 8 (4012) 579-600, факс: 8 (4012) 579-601;
E-mail: kaliningrad@cntr.gosnadzor.ru, <http://www.cntr.gosnadzor.ru>

г. Калининград
(место составления акта)

24 июля 2016 года
(дата составления акта)

15 час. 00 мин.
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 8.1-0363вн-А/0103-2017**

По адресу/адресам: 236005, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Печатная, д. 43
(место проведения проверки)

На основании распоряжения Центрального управления Ростехнадзора от 16.06.2017 № к-363-пр
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения г. Калининграда
«Детский сад № 124» (далее – МАДОУ д/с № 124)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ___ ” _____ 20__ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность ___
“ ___ ” _____ 20__ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность ___

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дня /15 рабочих часов с 10 час 00 мин 18 июля 2017 года по 14 час. 30 мин 24 июля 2017 года

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Центральным управлением Ростехнадзора
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Законный представитель юридического лица, Бортник Наталья Викторовна, заведующий МАДОУ д/с № 124, действующая на основании приказа Администрации городского округа «Город Калининград» № 38-л от 09.10.2009, уведомительное письмо от 16.06.2017 № 08-16/3498, для ознакомления вручено 22.06.2017 (отметка об ознакомлении - в распоряжении от 16.06.2017 № к-363-пр и уведомительном письме от 16.06.2017 № 08-16/3498, факсимильное подтверждение от 22.06.2017, время 11 ч 00 мин) и заверенная печатью копия распоряжения о проведении проверки вручена 18.07.2017г. в 12ч 00мин.

/Бортник Н.В./ _____ «24» июля 2017 г.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившие проверку:

Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Калининградской области Центрального управления Ростехнадзора – Архипов Андрей Евгеньевич - ответственный за проведение проверки.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовала (и):

Законный представитель юридического лица, Бортник Наталья Викторовна, заведующий МАДОУ д/с № 124, действующая на основании приказа Администрации городского округа «Город Калининград» № 38-л от 09.10.2009 г.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

В ходе проведения проверки установлено:

Проведен визуальный осмотр энергетических установок и сетей МАДОУ д/с № 124. Предоставлена документация и приняты следующие меры по устранению нарушений, указанных в предписании об устранении выявленных нарушений от 21.02.2017 № 8.1-0061пл-П/0040-2017, срок устранения которых истек 21.05.2017, а именно:

№ п/п	Номер выполненного пункта предписания	Конкретное описание (существо) устраненного в срок нарушения	Информация об устранении выявленного нарушения, предпринятые меры и предоставленная документация, фотоматериалы, подтверждающие устранение выявленного нарушения (доказательства)
1.	1.	Отсутствуют общие схемы электроснабжения, составленные по Потребителю.	Выполнено. Представлена схема электроснабжения. (вх. №08-6718 от 19.05.2017) (копия)
2.	2.	Изменения в электроустановке ВРУ 0,4 кВ, выполненные в процессе эксплуатации, не отражаются на схемах и в чертежах за подписью ответственного за электрохозяйство с указанием его должности и даты внесения	Выполнено. Представлена схема электроснабжения. (вх. №08-6718 от 19.05.2017) (копия)

№ п/п	Номер выполненного пункта предписания	Конкретное описание (существо) устраненного в срок нарушения	Информация об устранении выявленного нарушения, предпринятые меры и предоставленная документация, фотоматериалы, подтверждающие устранение выявленного нарушения (доказательства)
		изменений.	
3.	3.	Распорядительным документом организации не определен порядок хранения технической документации.	Выполнено. Разработан распорядительный документ. (вх. №08-6718 от 19.05.2017) (копия)
4.	4.	Отсутствуют акты разграничения сетей наружного освещения по имущественной (балансовой) принадлежности.	Выполнено. Представлена справка о источнике электроснабжения наружного освещения. (вх. №08-6718 от 19.05.2017) (копия)
5.	5.	Отсутствует заземление металлических корпусов электрического оборудования прачечной.	Выполнено заземление. (вх. №08-6718 от 19.05.2017) (фото)
6.	6.	Отсутствует паспорта заземляющих устройств электроустановки опор наружного освещения.	Выполнено. Представлены паспорта ЗУ. (вх. №08-6718 от 19.05.2017) (копия)
7.	7.	В организации отсутствуют паспорта кабельных линий КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-422 к ВРУ здания организации.	Выполнено. Представлены паспорта КЛ. (вх. №08-6718 от 19.05.2017) (копия)
8.	8.	Ответственный за электрохозяйство, генеральный директор ООО «Электроплюс» (Литовченко Н.В.) не прошел внеочередную проверку знаний от организации МАДОУ д/с № 124	Выполнено. Отв. за электрохозяйство прошел проверку знаний установленным порядком. (вх. №08-6718 от 19.05.2017) (копия)
9.	9.	Заместитель ответственного за электрохозяйство, мастер ООО «Электроплюс» (Федотов И.Ю.) не прошел внеочередную проверку знаний от организации МАДОУ д/с № 124.	Выполнено. Зам. отв. за электрохозяйство прошел проверку знаний установленным порядком. (вх. №08-6718 от 19.05.2017) (копия)
10.	10.	Лицо, оперативно-ремонтный персонал ООО «Электроплюс» (Пуртов А.Б.), не прошел внеочередную проверку знаний от организации МАДОУ д/с № 124	Выполнено. Оп.-ремонтный персонал прошел проверку знаний установленным порядком. (вх. №08-6718 от 19.05.2017) (копия)
11.	11.	Не назначен распорядительным документом организации ответственный за электрохозяйство МАДОУ д/с № 124	Выполнено. Представлен распорядительный документ организации. (вх. №08-6718 от 19.05.2017) (копия)
12.	12.	Не назначен распорядительным документом организации ответственный за безопасное состояние переносного электрического инструмента и вспомогательного оборудования МАДОУ д/с № 124	Выполнено. Представлен распорядительный документ организации. (вх. №08-6718 от 19.05.2017) (копия)
13.	13.	На дверце ВРУ-0,4 кВ отсутствуют надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование	Выполнено. Выполнены надписи. (вх. №08-6718 от 19.05.2017) (фото)

№ п/п	Номер выполненного пункта предписания	Конкретное описание (существо) устраненного в срок нарушения	Информация об устранении выявленного нарушения, предпринятые меры и предоставленная документация, фотоматериалы, подтверждающие устранение выявленного нарушения (доказательства)
14.	14.	В помещении учреждения с внутренней стороны дверцы щита силового (ЩС-1) отсутствует однолинейная схема.	Выполнено. Представлены однолинейные схемы. (вх. №08-6718 от 19.05.2017) (копия)
15.	15.	В организации отсутствует перечень технической документации для электроустановок.	Выполнено. Разработан перечень. (вх. №08-6718 от 19.05.2017) (копия)
16.	16.	В организации не разработан план мероприятий по повышению надежности и безопасности электроснабжения	Выполнено. Разработан план. (вх. №08-6718 от 19.05.2017) (копия)
17.	17.	В организации плакаты и знаки безопасности не соответствуют стандартам.	Выполнено. Представлены знаки электробезопасности. (вх. №08-6718 от 19.05.2017) (фото)
18.	18.	В помещении ВРУ, отсутствуют надписи с указанием номинального тока автоматических выключателей и наименования электроприемников на схеме.	Выполнено. Выполнены надписи. (вх. №08-6718 от 19.05.2017) (фото)
19.	19.	В помещении варочного цеха с внутренней стороны дверцы щита отсутствует однолинейная схема, надписи с указанием номинального тока автоматических выключателей и наименования электроприемников	Выполнено. Представлены однолинейные схемы. (вх. №08-6718 от 19.05.2017) (копия)
20.	20.	Отсутствуют надписи с указанием назначения присоединений и их диспетчерское наименование в ЩО-1, ЩО-2.	Выполнено. Выполнены надписи. (вх. №08-6718 от 19.05.2017) (фото)
21.	21.	В организации отсутствует разработанная инструкция по оперативному управлению, ведению оперативных переговоров и ликвидации аварийных режимов с учетом специфики организации (с АО «Янтарьэнерго»).	Выполнено. Разработана инструкция. (вх. №08-6718 от 19.05.2017) (копия)
22.	22.	В организации отсутствует разработанная инструкция по оперативному управлению электросетями наружного освещения и ликвидации аварийных режимов.	Выполнено. Разработана инструкция. (вх. №08-6718 от 19.05.2017) (копия)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не выявлены

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлены

Нарушений (выявлено / не выявлено): не выявлено

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Копия распоряжения Центрального управления Ростехнадзора от 16.06.2017 № к-363-пр.

Подписи лиц(а), проводивших проверку:

Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Калининградской области Центрального управления Ростехнадзора

(подпись)

А.Е. Архипов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Законный представитель юридического лица, Бортник Наталья Викторовна, заведующий МАДОУ д/с № 124, действующая на основании приказа Администрации городского округа «Город Калининград» № 38-л от 09.10.2009 г.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 24 ” июля 20 17 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц))