

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление МЧС России по Калининградской области

(наименование территориального органа МЧС России)

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: 52-91-01, E-Mail: mchs39@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, тел. (4012) 52-92-01; E-Mail: ugpn@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

(телефон доверия ГПН 79-99-99)

ОНД и ПР Московского района городского округа «Город Калининград»

УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

236004, г. Калининград, ул. Дзержинского, 39; тел. (4012) 52-94-95; E-Mail: mond39@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 54/1/40

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя,

города Калининграда детскому саду № 124 (МАДОУ д/с № 124)

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
Московского района городского округа «Город Калининград»,

Ладушкинского и Мамоновского городских округов

по пожарному надзору

(наименование органа ГПН)

№ 54 от 16 февраля 2015 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период

18 марта 2015 г. с 10 час. 00 мин. до 11 ч. 00 мин. Продолжительность 1 час

25 марта 2015 г. с 10 час. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. Продолжительность 3 часа

01 апреля 2015 г. с 14 час. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. Продолжительность 2 часа

проведена проверка начальником отделения ОНД и ПР Московского района городского

(должность, звание, фамилия, имя, отчество)

округа «Город Калининград» УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской области

государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

подполковником внутренней службы - государственным инспектором

проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Московского района городского округа «Город Калининград» по пожарному надзору Бартуль

Натальей Иозасовной в отношении МАДОУ д/с № 124,

осуществляющего деятельность по адресу: г. Калининград, ул. Печатная, 43

совместно с заведующим МАДОУ д/с № 124 Бортник Натальей Викторовной;

и.о. заведующего МАДОУ д/с № 124 Кувекиной Валентиной Ивановной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только
				только

				Выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Система оповещения и управления эвакуацией людей в случае возникновения пожара выполнена горючим кабелем	<p>Статья 2 Федерального закона № 69 «О пожарной безопасности» - законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности</p> <p>Статья 20 Федерального закона № 69 «О пожарной безопасности» - нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой принятие органами государственной власти нормативных правовых актов, направленных на регулирование общественных отношений, связанных с обеспечением пожарной безопасности</p> <p>п.4 статьи 4 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - в случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению</p> <p>п.2 статьи 82 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону</p> <p>п.3 статьи 4 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы,</p>	01 марта 2016 года	

		<p>содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона</p> <p>п.4.4 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» - кабели и провода СПЗ, прокладываемые одиночно (расстояние между кабелями или проводами более 300 мм), должны иметь показатель пожарной опасности не ниже ПРГП 4 по ГОСТ Р 53315</p> <p>п.4.5 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» - кабели и провода СПЗ, прокладываемые при групповой прокладке (расстояние между кабелями менее 300 мм), должны иметь показатели пожарной опасности по нераспространению горения ПРГП 1, ПРГП 2, ПРГП 3 или ПРГП 4 (в зависимости от объема горючей нагрузки), и показатель дымообразования не ниже ПД 2 по ГОСТ Р 53315</p>		
2.	Сети внутреннего противопожарного водопровода не обеспечивают требуемый расход воды	п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации – руководитель организации обеспечивает исправность сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	01 марта 2016 года	
3.	Для покрытия пола в группах, музыкальном и спортивном залах применены материалы с неопределёнными показателями пожарной опасности (на материалы не предоставлен сертификат пожарной безопасности или сертификат соответствия)	<p>Статья 2 Федерального закона № 69 «О пожарной безопасности» - законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности</p> <p>Статья 20 Федерального закона № 69 «О пожарной безопасности» - нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой принятие органами государственной власти нормативных правовых актов, направленных на регулирование общественных отношений, связанных с обеспечением пожарной безопасности</p> <p>ч. 4 статьи 4 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - в случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются</p>	01 марта 2016 года	

	<p>в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению ч. 7 статьи 134 ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - в спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1)</p>		
--	---	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения ОНД и ПР Московского района

городского округа «Город Калининград»

УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской области -

государственный инспектор Московского района

городского округа «Город Калининград»

по пожарному надзору Бартуль Н.И.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



01 апреля 2015 г.

Предписание для исполнения получил:

И.И.
(подпись)

заведующий МАДОУ д/с № 124 Бортник Наталья Викторовна

(должность, фамилия, инициалы)

01 апреля 2015 г.